



JE-HH...Bd

Конструкция / Construction

Внутренний проводник	: Моножильный медный проводник, класс 1, IEC 60228, VDE 0295
Изоляция	: Безгалогенный компаунд, EN50290-2-26, VDE 0207:HI2, VDE 0815 - цвет
Скрутка	: Жилы перевиты попарно
Разделительный слой	: Полиэфирная лента
Внешняя оболочка	: Безгалогенный компаунд EN50290-2-27, VDE 0207: HM2, Цвет : RAL 3000 Красный
Inner Conductor	: Electrolytic Solid Annealed Copper Wire, IEC 60228, VDE 0295, Class 1
Insulation	: HFFR Compound, EN50290-2-26, VDE 0207:HI2 VDE 0815 Colour Code
Stranding	: Pairs Stranded in Layers
Separator	: PES Tape
Outer Sheath	: HFFR Compound, EN 50290-2-27, VDE 0207:HM2 RAL 3000 Red

Применения / Applications

Для систем охранной и пожарной сигнализации. Это безгалогенный кабель, не распространяющий огонь и дым

- These cables are used for fixed building fittings to provide signal communication. This type of cables is halogen-free, has flame-retarder and low smoke density.

Технические характеристики / Technical Data

Рабочая емкость / Capacitance	≤ 120 пФ/м				
Сопротивление изоляции / Insulation Resistance	≥ 100 ГОм/км				
Сечение / Cross Section	0,60 mm	0,80 mm	1,00 mm	1,50 mm ²	2,50 mm ²
Сопротивление проводника / Conductor Resistance Ом/км	130	73,2	43,8	24,2	14,5

Рабочая температура / Temperature Range	-30 °C. . . +70 °C
Рабочее напряжение / Operating Voltage	300 В
Радиус изгиба / Min. Bending Radius	10 x диаметров кабеля

Огнестойкие кабели / Fire resistant cable

JE-H(st)H...Bd FE180 PH120	3
JE-H(st)H...Bd FE180 E90	5
JE-HH...Bd FE180 PH120	7
LIH(st)H FE180 PH120	9
LIHH FE180 PH120	11
NHXX FE180 E30	13
NHXX FE180 E90	14

Сигнальные кабели и кабели управления / Signal Cable and Control Cable

LIY(st)Y	15
LIH(st)H	17
LIYY	19
LIHH	21
YSLY-JZ	23
HSLH-JZ	25
H05VV5-F / NYSLYÖ-JZ	26
YSL11Y-JZ	29

Силиконовые кабели / Silicon Cables

SIA (H05S-U)	30
SiAF (H05S-K)	31
SiF (H05S-K)	32

Кабели связи и кабели для пожарной сигнализации / Communication And Fire Alarm Cables

JE-Y(st)Y...Bd	33
J-Y(st)Y...Lg	34
JE-H(st)H...Bd	35
J-YY...Lg	36
JE-HH...Bd	37